

Suoritustasoilmoitus

DOP-Nro. ArmaProtect CM


1. Ainutlaatuinen tuotetyypin tunnistuskoodi:	ArmaProtect CM
2. Käyttötarkoitus:	Läpivientitiivisteiden palonesto- ja tiivistystuotteet
3. Valmistaja:	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster ☎ Phone +49 (0) 251 / 76 03-0 ☎ Fax +49 (0) 251 / 76 03-448 info.de@armacell.com www.armacell.com
4. Järjestelmä suoritustason arviointia ja tarkastusta varten	AVCP 1
5. Yhdenmukaistettu standardi:	EAD 350454-00-1104
6. Eurooppalainen tekninen arviointi:	ETA-22/0064 (2023/02/16)
7. Tekninen arviointielin:	ETA-Danmark A/S
8. Ilmoitetut yksiköt:	MPA Braunschweig (No. 0761)

Perusominaisuudet	Suoritusastot
Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1)	
NPD	NPD
Palontorjunta (BWR 2)	
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka A1: EN 13501-1
Palonkestävyys	Suoritusastoilmoitus Luokka EI 240-U/U (EN 13501-2)
Hygienia, terveys ja ympäristönsuojelu (BWR 3)	
Ilmanläpäisevyys	NPD
Vedenläpäisevyys	NPD
Vaarallisten aineiden pitoisuus ja/tai päästö	Ei vaarallisia aineita
Turvallisuus ja esteettömyys (BWR 4)	
Kestävyys iskuja / liikettä vastaan	NPD
Tahtaantuvuus	NPD
Kestävyys ja huollettavuus	Käyttöluokka tyyppi Z1
Äänieristys (BWR 5)	
Ilmamelun torjunta	NPD
Energiansäästö ja lämpöeristys (BWR 6)	
Lämpöeristystekniset ominaisuudet	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys/ Vesihöyrydiffuusiovastus	NPD
Lämpövastus/ Lämmönjohtavuus	≤ 0,25 W/mK – P = 50 % ≤ 0,27 W/mK – P = 90 %
Luonnonvarojen kestävä käyttö (BWR 7)	
NPD	NPD

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Allekirjoitettu valmistajan puolesta:

Dr. Elke Rieß, Manager Central Technical Management
Münster, 31.08.2023



.....
[allekirjoitus]

Tätä suoritusastoilmoitusta julkistetaan (EY:n) asetuksen artiklan 7(3) n:o 305/2011 mukaisesti nettisivullanne:
<http://www.armacell.com/DoP>.