

## Déclaration des performances No ArmaProtect EXPS

<b>Numéro de type unique permettant l'identification du produit:</b>	<b>ArmaProtect EXPS</b>
<b>Usage ou usages prévus:</b>	Produits coupe-feu et d'étanchéité pour les joints de pénétration
<b>Fabricant:</b>	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster
<b>Système(s) SEVCP :</b>	1
<b>Norme harmonisée:</b>	EAD 350454-00-1104
<b>Organisme d'évaluation technique :</b>	ETA-21/1025 (2021/12/09)
<b>Organisme d'évaluation technique:</b>	ETA-Danmark A/S
<b>Organe(s) notifié(s):</b>	MPA Braunschweig (No. 0761)

### Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Euroclasse E	EN 13501-1
Résistance au feu	Des informations détaillées sont disponibles dans l'Agrément Technique Européen ETA-21/1025 (2021/12/09)	EN 13501-2
Dégagement de substances dangereuses dans l'environnement interne	Pas de substances dangereuses	ETA-21/1025
Durabilité et utilité	Catégorie d'utilisation X	EAD 350454-00-1104

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (CE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant visé ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :  
**Georg Eleftheriadis, Technical Marketing Manager EMEA**  
**Münster, 29.03.2022**

# declaration



\_\_\_\_\_  
[signature]