

Suoritusasoilmoitus Nro. ArmaProtect FW2

Ainutlaatuinen tuotetyypin tunnistuskoodi:	ArmaProtect FW2
Käyttötarkoitus:	Läpivientitiivisteiden palonesto- ja tiivistystuotteet
Valmistaja:	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster
AVCP- järjestelmät:	1
Yhdenmukaistettu standardi:	EAD 350454-00-1104
Eurooppalainen tekninen arviointi:	ETA-21/1026 (2021/12/09)
Tekninen arviointielin:	ETA-Danmark A/S
Ilmoitetut yksiköt:	MPA Braunschweig (No. 0761)

Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Suoritusasot	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen	Euroclass B-s1,d0	EN 13501-1
Palonkestävyys	Yksityiskohdat - katso Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-21/1026 (2021/12/09)	EN 13501-2
Vaarallisten aineiden päästö sisäympäristöön	Ei vaarallisia aineita	ETA-21/1026
Kestävyys ja huollettavuus	Käyttöluokka X	EAD 350454-00-1104

Edellä määritellyn tuotteen suoritusasot ovat yhdenmukaiset ilmoitetun suoritusasojen sarjan kanssa. Tämä suoritusasoilmoitus annetaan (EY:n) Asetuksen n:o 305/2011 mukaisesti, yksinomaiselle edellä mainitun valmistajan vastuulle.

Allekirjoitettu valmistajan puolesta:

**Georg Eleftheriadis, Technical Marketing Manager EMEA
Münster, 08.04.2022**



declaration

[allekirjoitus]