

Dichiarazione di Prestazione N. ArmaProtect EXPS

Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:	ArmaProtect EXPS
Usi previsti:	Prodotti antincendio e sigillanti per guarnizioni di penetrazione
Facantebbri:	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster
Sistemi di VVPC:	1
Norma armonizzata:	EAD 350454-00-1104
Organismo di valutazione tecnica:	ETA-21/1025 (2021/12/09)
Organo di valutazione tecnica:	ETA-Danmark A/S
Organismi notificati:	MPA Braunschweig (No. 0761)

Prestazioni dichiarate:

Caratteristica di base	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Euroclass E	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	Per ulteriori particolari si veda la valutazione tecnica europea ETA-21/1025 (2021/12/09)	EN 13501-2
Emissione delle sostanze pericolose nell'ambiente interno	Nessuna sostanza pericolosa	ETA-21/1025
Durevolezza e manutenibilità	Categoria di utilizzo X	EAD 350454-00-1104

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Georg Eleftheriadis, Technical Marketing Manager EMEA
Münster, 29.03.2022

declaration



[firma]