

## Prestatieverklaring Nr. ArmaProtect CT

<b>Unieke identificatiecode van het producttype:</b>	<b>ArmaProtect CT</b>
<b>Beoogd(e) gebruik(en):</b>	Brandwerende afdichtingen en brandwerende kitten voor doorvoeringen
<b>Fabrikant:</b>	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster
<b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:</b>	1
<b>Geharmoniseerde norm:</b>	EAD 350454-00-1104
<b>Europese technische beoordeling:</b>	ETA-22/0062 (2022/03/27)
<b>Technische evaluatie instantie:</b>	ETA-Danmark A/S
<b>Aangemelde instantie(s):</b>	MPA Braunschweig (No. 0761)

### Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	Euroclass E	EN 13501-1
Brandwerendheid	Bijzondere gegevens in de Europese technische goedkeuring ETA-22/0062 (2022/03/27)	EN 13501-2
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het interne milieu	Geen gevaarlijke stoffen	ETA-22/0062
Duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid	Categorie van gebruik X	EAD 350454-00-1104

De prestaties van het hierboven aangeduide product zijn overeenkomstig met het overzicht van de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 305/2011 op de exclusieve verantwoordelijkheid van de voornoemde fabrikant.

Namens de fabrikant handgetekend door:  
**Georg Eleftheriadis, Technical Marketing Manager EMEA**  
**Münster, 08.04.2022**

# declaration



---

[handtekening]