

Prestatieverklaring Nr. ArmaProtect EXPS

Unieke identificatiecode van het producttype:	ArmaProtect EXPS
Beoogd(e) gebruik(en):	Brandwerende afdichtingen en brandwerende kitten voor doorvoeringen
Fabrikant:	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	1
Geharmoniseerde norm:	EAD 350454-00-1104
Technische beoordelingsinstantie:	ETA-21/1025 (2021/12/09)
Technische evaluatie-instantie:	ETA-Danmark A/S
Aangemelde instantie(s):	MPA Braunschweig (No. 0761)

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	Euroclass E	EN 13501-1
Brandwerendheid	Bijzondere gegevens in de Europese technische goedkeuring ETA-21/1025 (2021/12/09)	EN 13501-2
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het interne milieu	Geen gevaarlijke stoffen	ETA-21/1025
Duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid	Categorie van gebruik X	EAD 350454-00-1104

De prestaties van het hierboven aangeduide product zijn overeenkomstig met het overzicht van de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 305/2011 op de exclusieve verantwoordelijkheid van de voornoemde fabrikant.

Namens de fabrikant handgetekend door:
Georg Eleftheriadis, Technical Marketing Manager EMEA
Münster, 29.03.2022

declaration



[handtekening]