

## Declaração de Desempenho Nº ArmaProtect CT

<b>Código de identificação único do produto-tipo:</b>	<b>ArmaProtect CT</b>
<b>Utilização prevista:</b>	Produtos de vedação contra incêndio e selagem para selos de penetração
<b>Fabricante:</b>	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster
<b>Sistema(s) AVCP:</b>	1
<b>Norma harmonizada:</b>	EAD 350454-00-1104
<b>Avaliação Técnica Europeia:</b>	ETA-22/0062 (2022/03/27)
<b>Organismo de Avaliação Técnica:</b>	ETA-Danmark A/S
<b>Entidade(s) certificadora(s):</b>	MPA Braunschweig (No. 0761)

### Desempenho declarado:

Características essenciais	Propriedades úteis	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo Euroclasse	Euroclass E	EN 13501-1
Resistência ao fogo	Para mais informações pode consultar a Aprovação Técnica Europeia ETA-22/0062 (2022/03/27)	EN 13501-2
Liberação de substâncias perigosas ao meio interior	Sem substâncias perigosas	ETA-22/0062
Durabilidade e utilidade	Classe de uso X	EAD 350454-00-1104

As propriedades úteis do produto acima referido são compatíveis com o conjunto das propriedades úteis declaradas. A presente Declaração de Desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (CE) N° 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante anteriormente referido.

Assinado em nome do fabricante:

**Georg Eleftheriadis, Technical Marketing Manager EMEA**  
Münster, 08.04.2022

# declaration



---

[assinatura]