

Declaração de Desempenho Nº ArmaProtect EXPS

Código de identificação único do produto-tipo:	ArmaProtect EXPS
Utilização prevista:	Produtos de vedação contra incêndio e selagem para selos de penetração
Fabricante:	Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D-48153 Münster
Sistema(s) AVCP:	1
Norma harmonizada:	EAD 350454-00-1104
Avaliação Técnica Europeia:	ETA-21/1025 (2021/12/09)
Organismo de Avaliação Técnica:	ETA-Danmark A/S
Entidade(s) certificadora(s):	MPA Braunschweig (No. 0761)

Desempenho declarado:

Características essenciais	Propriedades úteis	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo Euroclasse	Euroclass E	EN 13501-1
Resistência ao fogo	Para mais informações pode consultar a Aprovação Técnica Europeia ETA-21/1025 (2021/12/09)	EN 13501-2
Liberção de substâncias perigosas ao meio interior	Sem substâncias perigosas	ETA-21/1025
Durabilidade e utilidade	Classe de uso X	EAD 350454-00-1104

As propriedades úteis do produto acima referido são compatíveis com o conjunto das propriedades úteis declaradas. A presente Declaração de Desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (CE) N° 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante anteriormente referido.

Assinado em nome do fabricante:

Georg Eleftheriadis, Technical Marketing Manager EMEA
Münster, 29.03.2022

declaration



[assinatura]